

Generel tilladelse til autoriserede virksomheder

Formål

Den generelle tilladelse giver autoriserede virksomheder tilladelse til at udføre nærmere specificerede opgaver i Dinel A/S's forsyningsområde.

Gyldighedsområde

Tilladelsen gælder for alle opgaver, der kan forekomme i forbindelse med de nævnte specificerede opgaver.

Generel tilladelse

Det tillades autoriserede virksomheder at udføre følgende opgaver:

- Tilslutning og fjernelse af stikledninger i kabelskabe og master (se bilag 1)
- Udtagning og isætning af stikledningssikringer i kabelskabe og master (se bilag 2)

Ansvarsforhold

Den autoriserede virksomhed skal sørge for, at opgaverne udføres i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 1608, om sikkerhed for drift af elektriske anlæg, Kapitel 8, § 46.

Den autoriserede virksomhed skal sørge for, at der er egnet personale, udstyr og værktøj til rådighed til at udføre de nævnte opgaver.

Den autoriserede virksomhed skal i fornødent omfang bemyndige sagkyndige personer til at udføre de nævnte opgaver.

Ved rekvirering af fremmed personale til de nævnte opgaver har den autoriserede virksomhed det samme ansvar overfor dette personales sikkerhed under udførelse af opgaverne, som blev det udført af den autoriserede virksomheds eget personale.

Den autoriserede virksomhed skal sørge for, at alle medarbejdere, der er praktisk beskæftiget med nævnte opgaver, i nødvendigt omfang har gennemgået kursus i førstehjælp.

Dato: 2022.05.06

Underskrift

Sikkerheds- og BeredskabsDinel A/S Andersen



Knudsminde 10
8300 Odder
Tlf. 87 92 55 66
CVR 25706900

Bilag 1

Tilslutning af stikledninger i kabelskabe

Enhver stikledning – såvel nye som eksisterende – skal være anvist af Dinel A/S.

Dette gælder også en lynskadet stikledning.

CU/AL kabler: Tilslutning af stikledning foretages af den autoriserede virksomhed for kundens regning.

Den autoriserede virksomhed er ansvarlig for, at der anvendes egnet materiel for tilslutningen.

Sikringer: Den autoriserede virksomhed er ansvarlig for, at der isættes de korrekte stikledningssikringer, som er angivet på anvisningen fra Dinel A/S.

Tilslutning af stikledninger til luftledningsnet

Enhver stikledning – såvel nye som eksisterende – skal være anvist af Dinel A/S.

Dette gælder også en lynskadet stikledning.

CU/AL kabler: Tilslutning af stikledning foretages af den autoriserede virksomhed for kundens regning.

Den autoriserede virksomhed er ansvarlig for, at der anvendes egnet materiel for tilslutningen.

Sikringer: Den autoriserede virksomhed er ansvarlig for, at der isættes de korrekte stikledningssikringer, som er angivet på anvisningen fra Dinel A/S.

Tilslutning af stikledninger i transformestationer

Enhver stikledning – såvel nye som eksisterende – skal være anvist af Dinel A/S.

Dette gælder også en lynskadet stikledning.

CU/AL kabler: Tilslutning af stikledning foretages af Dinel A/S.

Sikringer: Sikringer leveres og monteres af Dinel A/S.

Bilag 2

Information vedrørende udtagning/isætning af overbrændte stikledningssikringer i lavspændingsnet tilhørende Dinel A/S.

For udtagning/isætning af overbrændte sikringer i kabelskabe betales der pr. sted efter gældende enhedspriser. Enhedspriser ifølge Dinel A/S' s takstblade.

Fakturaen fremsendes til Dinel A/S med angivelse af installationsadresse samt årsagen til udskiftningen.

Der betales ikke for overbrændte sikringer, der skyldes overbelastning eller anden skade, som kunden selv har forvoldt.

Generelt skal overbrændte sikringer udskiftes med sikringer af samme type og størrelse.

Opmærksomheden henledes på, at sikringsudskiftning skal udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i Bekendtgørelse nr. 1608 om sikkerhed for drift af elektriske anlæg.

Betjening skal udføres af en sagkyndig person eller under tilsyn af en sagkyndig person.