

Galten Fjernvarme. Feeder til varmepumpe
Projektnr. 10 kv: 0613110452
Projektleder: Steffen Diget (SJD)
Lita: Niels Jørgensen tlf.: 21 60 83 10
Rev.: 1. Dato: 12-04-2021

Galten Fjernvarme. Feeder til varmepumpe
Projektnr. 10 kv: 0613110452
Projektleder: Steffen Diget (SJD)
Lita: Niels Jørgensen tlf.: 21 60 83 10
Rev.: 1. Dato: 12-04-2021

Projektnr.:
NSS0162 - 0613400502
NSS0163 - 0613400503
NSS0164 - 0613400504
NSS0165 - 0613400505
Kabel fra NSS0165
(mufes mod NS20924)

MOD NS20924
Kabel til stationerne ligger
3X240 PEX AL+25CU

Galten Fjernvarme. Feeder til varmepumpe
Projektnr. 10 kv: 0613110452
Projektleder: Steffen Diget (SJD)
Lita: Niels Jørgensen tlf.: 21 60 83 10
Rev.: 2. Dato: 08-06-2021

KS204574 OG KS204575 NEDLÆGGES
OG FJERNES.
4X150AL MELLEM KS204576 OG KS204575
LÆGGES DØDT MEN FJERNES IKKE.
4X95AL MELLEM KS204575 OG KS204574
LÆGGES DØDT MEN FJERNES IKKE.
DER LAVES ENDEMUFFER PÅ DØDE KABLER,
SÅ DE EVT. KAN BRUGES TIL
FREMTIDIG BRUG.

DCD-2000 PK350
PK3500161KIFTES
PK350
KABEL FRA KS252497 TIL
KS251982 SKIFTES TIL 4X150 PEX AL
KABEL FRA NS20464 TIL
KS252497 SKIFTES TIL 4X150 PEX AL (effen Diget (SJD))

PROJEKTNAVN: Galten. Feeder til varmepumpe Galten Fjernvarme
1 PROJEKT NR.: 10 kv: 0613110452
2 PROJEKT NR.: 0613110452

▲ 60kV Trf.	— 60kV Luftledning	— Stikledning
▲ 10/0,4kV Trf.	— 60kV Projekt	— Stikledning Proj.
▲ 0,4kV Kabelkab	— 10kV kabel	— Tekniker
▲ 0,4kV Privatkab	— 10kV Projekt	— Tekniker Projekt
▲ Abonnent	— 0,4kV Kabel	— 60/10/0,4kV Muffe
▲ Teknikbrønd	— 0,4kV Projekt	— 60kV SÅ/Tramst
▲ Teknikskab	— 0,4kV Projekt	— 60/10/0,4 Skilledet

DIN.L
SJD 2021.06.09 1:1600 A0
PROJEKTLÆDER: