



TRF skiftes fra 100kVA til 200kVA
Nye 4x1x240CU Windflex til LSP tavle

Ny 4x240AL
forsikres med 200A DIN2
mod KS502269 (UD02)

20151
KS502269
CDC-2000 PK48
2X1653+1871

Kabel mod KS251213
tages ud af station
og monteres i KS502269

Gl. Rye, Hedevej 17, netforstærkning
Projektnr. 0,4kV-0612110996
Projektleder: Jack Kolding (JKG)
Lifa: Niels Jørgensen lff.: 21 60 83 10
Rev.: Dato.:

PROJEKTNAVN:		2 PROJEKT NR:	
1 PROJEKT NR:			
DIN:L			
KV	2022.01.28	1:600	A1
PROJEKTLEDER: JKG			
▲ 60/10kV Trf.	▲ 10/0,4kV Trf.	⊠ 0,4kV Kabelskab	⊠ 0,4kV Privatskab
▲ 60kV Kabel	▲ 60kV Luftledning	▲ 60kV Projekt	▲ 10kV Kabel
▲ 10kV Projekt	▲ 0,4kV Kabel	▲ 0,4kV Projekt	▲ 60/10/0,4kV Muffe
▲ 60kV Stål/Træmast	▲ 60/10/0,4 Skillested	▲ Stikledning	▲ Stikledning Proj.
▲ Teknikrør	▲ Teknikrør Projekt	▲ Abbonnent	▲ Teknikbrønd
▲ Teknikbrønd	▲ Teknikskab		